



Tubo revestimento
schedule 40

Tampa de proteção

Proteção - concreto
25Mpa (1,20m x 1,20m)

30

15

Solo existente

Piso concreto armado
300 x 300

DETALHE CONCRETAGEM TAMPA DE POÇO
SEM/ESCALA

OBS:
A EXECUÇÃO DO PROJETO DEVE OBEDECER AS
NORMAS DA ABNT.



MODELO PADRÃO SAAE
007/2014

TÍTULO:
DETALHE CONCRETAGEM CABEÇA DE POÇO

RT:
ENG. PEDRO RAIMUNDO VIEIRA
CREA MG: 42.722/D

DES:
ALMIRO GONÇALVES

FOLHA: ÚNICA
DATA: FEVEREIRO/2014